

# I Z V J E Š Ć E

## O KONTROLI GLAVNOG PROJEKTA

1. Ime i prezime i strukovni naziv revidenta  
PERO ŠARUŠIĆ dipl.ing.građ. ovlaštenu revident,  
Rješenje od 22. svibnja 2020., KLASA: UP/I-370-01/20-01/86, URBROJ: 500-03-20-2  
Redni broj upisa u Razred revidenata: 86
2. Predmet kontrole: Mehanička otpornost i stabilnost nosive betonske i zidane konstrukcije  
Naziv građevine odnosno njezinog dijela:  
**„SPORTSKI REKREACIJSKI PARK ROVIŠĆE“:**  
**HOTEL S 21 SOBOM (ugostiteljsko - turistička namjena u funkciji sportsko – rekreacijske namjene),**  
**POMOĆNA GRAĐEVINA 1 (vanjski bazeni)**  
**VANJSKA IGRALIŠTA (vanjsko nogometno igralište 1 i 2, fitness na otvorenom, stolni tenis, odbojka na pijesku, padel, vanjske sprave za vježbu- street workout i trim staza),**  
**VIŠENAMJENSKA DVORANA (sportsko – rekreacijska namjena),**  
**POMOĆNA ZGRADA 2 (spremište)**  
**POMOĆNA ZGRADA 3 (nadstrešnica parkirališta)**  
**POMOĆNA ZGRADA 4 (nadstrešnica parkirališta)**  
**POMOĆNA ZGRADA 5 (nadstrešnica parkirališta)**  
**POMOĆNA ZGRADA 6 (nadstrešnica parkirališta)**  
**POMOĆNA ZGRADA 7 (nadstrešnica parkirališta)**  
**POMOĆNA ZGRADA 8 (nadstrešnica parkirališta)**  
**POMOĆNA ZGRADA 9 (nadstrešnica parkirališta)**  
**POMOĆNA ZGRADA 10 (nadstrešnica parkirališta)**  
Postojeće k.č. br. 399/3, 399/4, 407/2, 407/3, 408, 409, 410, 411/1  
411/2, 411/3, 411/4, 411/5, 418/1, 418/2, 418/3, k.o. Predavac  
Novoformirana k.č. br. 410, k.o. Predavac
3. Naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresa investitora  
**OPĆINA ROVIŠĆE (oib: 02335455291)**  
**Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 ROVIŠĆE**
4. Podaci o fizičkoj odnosno pravnoj osobi koja je izradila projekt te ima projektanta odnosno glavnog projektanta  
**B-PROJEKT d.o.o.**  
Bjelovar, Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15  
**Projektant: Igor Barberić, dipl.ing.građ., G 4197**  
**Glavni projektant: Igor Barberić, dipl.ing.građ., G 4197**
5. Popis kontroliranih dijelova glavnog projekta  
**GLAVNI PROJEKT**  
**KONSTRUKTIVNA OBNOVA**  
**GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE**  
koji je izradila tvrtka B-PROJEKT d.o.o. iz Bjelovara, u siječnju 2023. god.  
pod oznakom projekta: TD: 9/23
6. Popis propisa čija je primjena kontrolirana  
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)  
HRN EN 1990:2011  
HRN EN 1991-1-1:2012  
HRN EN 1992-1-1:2013/A1:2015  
HRN EN 1993-1-1:2014  
HRN EN 1995-1-1:2013  
HRN EN 1996-1-1:2012  
HRN EN 1997-1:2012  
HRN EN 1998-1:2011

7. Izjava revidenta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima u odnosu na ispunjenje temeljnih zahtjevamehaničke otpornosti i stabilnosti i očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenu kontrolu iz poglavlja III pravilnika za kontrolu projekata
- 7.1. Glavni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i posebnim propisima u odnosu na bitne zahtjeve za građevinu, glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, te može poslužiti za daljnju razradu, tj. izradu izvedbene dokumentacije.
- 7.2. Očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenu kontrolu iz poglavlja III Pravilnika o kontroli projekata (NN br. 32/2014, 72/20)
  1. **POTPUNOST PROJEKTA:**  
Zadovoljavajuća
  2. **KONCEPCIJA KONSTRUKCIJE GLEDE STABILNOSTI:**  
Zadovoljavajuća
  3. **ISPRAVNOST ODABIRA METODE PRORAČUNA:**  
Ispravna
  4. **ISPRAVNOST ODABIRA OPTEREĆENJA U PRORAČUNIMA:**  
Ispravna
  5. **POTPUNOST PREDVIDIVIH DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU KOJA SU UZETA U PRORAČUN:**  
Zadovoljavajuća
  6. **DIMENZIONIRANJE KONSTRUKCIJE I NJEZINIH DIJELOVA:**  
Dostatno provedeno
  7. **RAČUNSKA TOČNOST PROVEDENOG PRORAČUNA:**  
Zadovoljavajuća
  8. **PRORAČUN VELIČINE POMAKA KOJI MOGU NASTATI USLJED PREDVIDIVIH DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU I TEMELJNO TLO:**  
Zadovoljava
  9. **UTJECAJ NA SUSJEDNE GRAĐEVINE:**  
Ne postoji. Nema promjena uvjeta u temeljnom tlu uz susjednu građevinu.
  10. **PRIMJENA TEHNIČKIH PROPISA:**  
Zadovoljava
  11. **ISPRAVNOST KONCEPCIJE TEMELJENJA S OBZIROM NA OBILJEŽJA I NOSIVOST TEMELJNOG TLA:**  
Ispravna. Vidi točku 12.
  12. **DOSTATNOST ISPITIVANJA TEMELJNOG TLA:**  
Za predviđenu obnovu građevine, te projektom predviđeni pregled tla od strane geomehaničara, nisu potrebna dodatna ispitivanja temeljnog tla.
8. **Zahtjev za dodatne kontrole u određenoj fazi građenja**  
Na kontrolu dostaviti armaturne nacрте.
9. **Svrstavanje konstrukcije u tehničko područje prema članku 2. stavku 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata**  
1. Višestruko statički neodređena konstrukcija
10. **Datum i broj izvješća te potpis i pečat revidenta**  
Broj izvješća: 72/2023  
Datum: 18.02.2023. god.